



„Haus-Check“

Einmal im Jahr sollten Sie einen **Haus-Check** machen. Besondere technische Kenntnisse und Fertigkeiten brauchen Sie dafür nicht.

Öffnen Sie die Innenseiten des Flyers und machen Sie Ihren persönlichen Check. Einfach die Fragen beantworten und den Test auswerten.

Dokumentieren Sie in Ihrem Interesse die Ergebnisse schriftlich – nur so haben Sie im Schadensfall einen Nachweis für Ihre Versicherung.

Sollten Sie Schwachstellen oder Mängel festgestellt haben, kontaktieren Sie bitte schnellstmöglich einen zertifizierten Fachmann Ihres Vertrauens.

Zusätzlich zum jährlichen Haus-Check ist es vorgeschrieben die Leitungsanlage alle **12 Jahre** durch eine **zertifizierte** Fachfirma überprüfen zu lassen.

ZUM HAUS-CHECK:
INNENSEITEN ÖFFNEN UND
DIE HAUS-SCHAU BEGINNEN!

STÖRUNGSRUFRUMMER

0800 | V | S | G | N | e | t | z |
8 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9

Stand 09/2022



ihrenergie

www.vereinigte-stadtwerke.de/netz



ERDGASVERSORUNG
MEHR SICHERHEIT MIT DEM HAUS-CHECK

vereinigte
stadtwerke
VS

Vereinigte Stadtwerke Netz GmbH

Bei den Stadtwerken 1

23909 Ratzeburg

Tel. 0800 999 99 20 (kostenfrei)

www.vereinigte-stadtwerke.de/netz

vereinigte
stadtwerke
VS



Sicherheit mit dem Haus-Check – Alles auf einen Blick

☑ = Ja / ☒ = Nein / Bitte Tag, Monat und Jahr eintragen:	1. Jahr:	2. Jahr:	3. Jahr:	4. Jahr:	5. Jahr:
Sind die Hauptabsperreinrichtungen und der Gaszählerplatz frei zugänglich?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Sind die Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders im Bereich von Wand- und Deckendurchführung sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Sind die Gasleitungen gut befestigt und werden sie durch nichts belastet?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Ist bei verkleideten Rohren für eine ausreichende Belüftung gesorgt? Bitte fragen Sie unbedingt vorher einen Fachmann, ob eine Rohrverkleidung bei Ihnen möglich ist. Dies gilt auch für das Anbringen von Lüftungsöffnungen und deren Größe.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Sind alle Verbrennungsluftöffnungen in den Geräte-aufstellräumen offen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Haben Sie vor der Installation eines Abluftwäschetrockners oder einer Dunstabzugshaube mit einem Fachmann gesprochen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Ist die Schlauchleitung vom Gasherд zur Steckdose ohne Knick und ist diese weit genug von Flammen und Hitze entfernt?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: Brennt sie durchgehend blau?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
Arbeiten Ihre Gasgeräte ohne auffällige Geräusche, ohne Rußspuren und ohne auffälligen Geruch?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				

Haben Sie alle Fragen mit „Ja“ beantwortet?

- ▶ Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Führen Sie den Haus-Check in einem Jahr wieder durch!

Haben Sie eine oder mehrere Fragen mit „Nein“ beantwortet?

- ▶ Bitte setzen Sie sich im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit umgehend mit einer zertifizierten Fachfirma in Verbindung.



Ihre Erdgasversorgung

Wir sorgen dafür, dass Ihr Erdgas jederzeit sicher und zuverlässig bei Ihnen ankommt. Doch hinter der Hauptabsperreinrichtung Ihres Anschlusses liegt die Verantwortung für die Sicherheit der Leitungsanlage bei Ihnen.

Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir in diesem Flyer alle wichtigen Informationen für Sie zusammengestellt.

Drei wichtige Regeln, die es zu beachten gilt:

- ▶ Lassen Sie Ihre Gasgeräte regelmäßig von einem Fachmann prüfen.
- ▶ Lassen Sie bei Störungen an Gasgeräten oder Schäden an Gasleitungen nur Fachleute ran.
- ▶ Machen Sie regelmäßig den Haus-Check an Gasgeräten sowie an Gasleitungen. Lassen Sie alle **12 Jahre** Ihre Leitungsanlage von einer Fachfirma prüfen.

expertentipp

Sollten Sie sich nicht sicher sein, sprechen Sie mit einer Fachkraft darüber.