

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand Mai 2014)

für die
Wärmeversorgung Möhlenbecker Weg, Bad Oldesloe
der
Vereinigten Stadtwerke GmbH

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ = 0,48

Anteil Wärme aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung
an Wärmelieferung > 73%

Anteil Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung mit regenerativem Brennstoff
an Wärmelieferung > 73%


Ermittlung aus Ist-Daten der Jahre 2011 bis 2013

Die Bescheinigung ist gültig bis zum :

25.05.2024

optiWatt GmbH
Heinrich-Specht-Weg 26
25421 Pinneberg
Tel.: 04101 - 60 68 80

Pinneberg, 26.05.2014
Ort, Datum


Dipl.-Ing. Hergen Thümler
geprüfter Gutachter AGFW

f_P - Gutachter-Nr.: FW 609-103