

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1 (Stand Mai 2014)

für die
Wärmeversorgung Ratzeburg Dreieangel
der
Vereinigten Stadtwerke GmbH

Primärenergiefaktor $f_{P,FW}$ = 0,00

Anteil Wärme aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung
an Wärmelieferung > 69%

Anteil Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung mit regenerativem Brennstoff
an Wärmelieferung > 69%

Ermittlung auf Basis Planwert mit Umstellung BHKW auf Biomethan

Die Bescheinigung ist gültig bis zum :

23.06.2021

optiWatt GmbH
Heinrich-Specht-Weg 26
25421 Pinneberg
Tel.: 04101 - 60 68 80

Pinneberg, 24.06.2014
Ort, Datum


Dipl.-Ing. Hergen Thümler
geprüfter Gutachter AGFW

f_P - Gutachter-Nr.: FW 609-103